

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»
Главного управления МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург
(место составления акта)

«9» декабря 2016 г.
(дата составления акта)
«12» час «50» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 6-379

По адресу/адресам: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, 35
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО «город Екатеринбург» по пожарному надзору Калинина В.П. №6-379 от «7» ноября 2016г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ» (ГБПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»)
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

16.11.2016 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

05.12.2016 с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

09.12.2016 с 12 час. 30 мин. по 12 час. 50 мин. Продолжительность 0 час. 20 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 час. 20 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности (по Чкаловскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» Главного управления МЧС России по Свердловской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) И.о. директора Корзухина Надежда Александровна
07.11.2016г.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лидо(а), проводившие проверку: Старший инспектор ОНД и ПР (по Чкаловскому р-ну) МО «г. Екатеринбург» ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Ушаков Андрей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: зам. директора по общим вопросам и административной работе Матрюк Наталья Ивановна, зав. общежитием Мосолова Галина Петровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре).	п.61 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 (далее ППР в РФ)	ГБПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»
2	В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п. выполнены из полимерных материалов (отсутствуют сертификаты пожарной безопасности).	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федеральный закон № 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.7.1.3 СП 30.13330.2012	ГБПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»
3	Отсутствует обводная линия общедомовых счетчиков холодной воды. В том случае, если не выполняются требования 7.2.11 СП 30.13330.2012, запорное устройство на обводной линии счетчиков воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики.	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федеральный закон № 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.7.2.8 СП 30.13330.2012	ГБПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

– нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение №6-379 от 07.11.2016г., предписание №6-379/1/1 от 09.12.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР (по Чкаловскому р-ну) МО «г. Екатеринбург» ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР
Ушаков Андрей Сергеевич



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зам. директора Матвеев А.И.
на доверенности

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«9» декабря 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99

Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99